

**รายการประกอบแบบ
ปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นห้องรับรองพิเศษ**

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นห้องรับรองพิเศษ ตามแบบเลขที่ ๒๘/๒๕๖๕ กองช่างเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ด้วยวัสดุ – อุปกรณ์ และช่างฝีมือที่ดี โดยมีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้

๑. ให้ผู้รับจ้างเดินสายเมนจากห้องไฟฟ้าชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มายังพื้นที่ปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นห้องรับรองพิเศษ โดยกำหนดให้ใช้สายไฟขนาด ๔-๒๕ Sq.mm. IEC๐๑ และสายกราวด์ขนาด ๑๐ Sq.mm. IEC๐๑ ร้อยสายในท่อเหล็กแบบ EMT ขนาด ๑-๑/๒”
๒. ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้าในตัว SDB โดยใช้ MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER ๖๐AT/๑๐๐AF ๓P IC=๖๕ KA.
๓. ตู้ไฟฟ้าในห้องรับรองพิเศษ ให้ใช้ตู้แบบ LOAD CENTER PANEL ๓P ๔W ๒๔๐/๔๑๕VAC IC=๒๕kA BAR ๑๐๐A. เมนเบรกเกอร์ ขนาด ๖๐A. จำนวนช่อง ๑๒ ช่อง โดยตำแหน่งติดตั้งให้ผู้ควบคุมงานโรงพยาบาลบุรีรัมย์เป็นผู้ชี้ตำแหน่งอีกครั้ง
๔. พื้นที่ภายนอกอาคารอาคารให้ใช้เดินสายร้อยท่อเหล็กแข็งแบบ IMC หรือท่อเหล็กอ่อนชนิดกันน้ำ และถ้าเดินสายร้อยท่อภายในอาคารให้ใช้ท่อเหล็กบางแบบ EMT หรือท่อเหล็กอ่อน
๕. การติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ฉบับล่าสุด ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์