

## รายการประกอบแบบอาคารห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 2 ชั้น

### ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 3

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 2 ชั้น ที่ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 3 จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา ด้วยวัสดุ - อุปกรณ์และช่างฝีมือที่ดี โดยมีข้อกำหนดเพิ่มเติม ดังนี้

#### 1. งานวิศวกรรมไฟฟ้า

- 1.1 ให้ยกเลิกรายการแบบแปลนงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างชั้น 1, 2 หน้าที่ 29, 30 และแบบแปลนงานระบบไฟฟ้า ชั้น 1, 2 หน้าที่ 31, 32 ของแบบอาคารห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 2 ชั้น ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 3 ที่เอกชนเป็นผู้ออกแบบ
- 1.2 ให้ยกเลิกแบบงานเดินสายร้อยท่อระบบกล่องวงจรปิด หน้าที่ 10 และงานติดตั้งกล่องวงจรปิดหน้าที่ EE-11 ตามแบบเอกสารแนบชุดที่ 1 รายการประกอบแบบอาคารห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 2 ชั้น ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 3
- 1.3 ให้ยกเลิกงานจัดซื้อครุภัณฑ์และงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศหมายเลขเครื่อง FCU-02/CDU-02 ขนาด 48,000 BTU/hr และหมายเลขเครื่อง FCU-04/CDU-04 ขนาด 36,000 BTU/hr หน้าที่ 12, 13
- 1.4 ให้ดำเนินการจัดทำ SHOP DRAWING ของงานระบบไฟฟ้า เสนอต่อคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการติดตั้ง วัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า